

200MW 以下,最高试验电压 40kV 水轮发电机的交流耐压试验

DAXZ-BP-720kVA/40kV 调频式串联谐振试验装置

关键词

变频谐振、变频串联谐振、串联谐振、串联谐振变压器、串联谐振试验设备、发电机交流耐压谐振升压装置、发电机耐压试验装置、电动机交流耐压试验装置、发电机定子交流耐压试验系统、10KV 交直流耐压实验设备、发电机定子交流耐压试验系统、变频串联谐振、变频串联谐振耐压试验装置、工频耐压试验装置

概述

本变频调感谐振试验系统针对 11kV/30MW 水轮发电机的交流耐压试验设计制造

摘要

方案型号：DAXZ-BP-720kVA/40kV

方案名称：调频式串联谐振试验装置

参考标准：GB50150-2006,DL/T849.6-2004

生产厂家：武汉鼎升电力自动化有限责任公司

参考阅读：<http://www.kv-kva.com/105/index.html>

声明

版权所有© 2014 武汉鼎升电力自动化有限责任公司

一、被试品对象及试验要求

200MW 以下水轮发电机的交流耐压试验，出口电压 $\leq 20\text{kV}$ ，最高试验电压 40kV，单相对地电容量 $\leq 1.25\ \mu\text{F}$ 。

二、工作环境

1. 环境温度： $-15^{\circ}\text{C} - 45^{\circ}\text{C}$ ；
2. 相对湿度： $\leq 90\%RH$ ；
3. 海拔高度： ≤ 1000 米；

三、装置主要技术参数及功能

1. 额定容量：720kVA；
2. 输入电源：单相 380V 电压，频率为 50Hz；
3. 额定电压：40kV；
4. 额定电流：18A；
5. 工作频率：30-300Hz；
6. 波形畸变率：输出电压波形畸变率 $\leq 1\%$ ；
7. 工作时间：额定负载下允许连续 5min；过压 1.1 倍 1 分钟；
8. 温升：额定负载下连续运行 5min 后温升 $\leq 65\text{K}$ ；
9. 品质因素：装置自身 $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$)；
10. 保护功能：对被试品具有过流、过压及试品闪络保护(详见变频电源部分)；
11. 测量精度：系统有效值 1.5 级；

四、设备遵循标准

GB10229-88	《电抗器》
GB1094	《电力变压器》
GB50150-2006	《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》
DL/T 596-1996	《电力设备预防性试验规程》
GB1094.1-GB1094.6-96	《外壳防护等级》
GB2900	《电工名词术语》

五、装置容量确定

200MW 以下水轮发电机的交流耐压试验，出口电压 $\leq 20\text{kV}$ ，最高试验电压 40kV ，单相对地电容量 $\leq 1.25 \mu\text{F}$ 。

频率取 50Hz

试验电流 $I=2\pi fCU_{\text{试}}=2\pi \times 50 \times 1.25 \times 10^{-6} \times 40 \times 103=16\text{A}$

对应电抗器电感量 $L=1/\omega^2 C=8\text{H}$,

设计八节电抗器，使用电抗器八节并联可满足耐压试验，则单节电抗器为 $90\text{kVA}/40\text{kV}/2.25\text{A}/64\text{H}$

结论：装置容量定为 $720\text{kVA}/40\text{kV}$ ，分八节电抗器，电抗器单节为 $90\text{kVA}/40\text{kV}/2.25\text{A}/64\text{H}$ 通过组合使用能满足上述被试品的试验要求。

试验时设备使用关系列表

被试品对象 \ 设备组合	电抗器 90kVA/40kV 八节	激励变压器 输出端选择
20kV/200MW 水轮发电机	使用电抗器 8 节并联	5kV

六、系统配置及其参数

1. 激励变压器 JLB-90kVA/5kV/0.4kV 1 台

- a) 额定容量：90kVA；
- b) 输入电压：380V，单相；
- c) 输出电压：5kV；
- d) 输出电流：18A；

- e) 结 构：油浸式；
- f) 重 量：约 400kg；

2. 变频电源 **DAXZ-BP -F -90kW/380V**

1 台

- a) 额定输出容量：90kW
- b) 工作电源：380±10%V（单相），工频
- c) 输出电压：0 - 400V，单相
- d) 额定输入电流：230A
- e) 额定输出电流：230A
- f) 输 出 波 形：正弦波
- g) 电压分辨率： 0.01kV
- h) 电压测量精度：0.5%
- i) 频率调节范围：30 - 300Hz
- j) 频率调节分辨率：≤0.1Hz
- k) 频率稳定度： 0.1%
- l) 运 行 时 间：额定容量下连续 5min
- m) 额定容量下连续运行 5min 元器件最高温度≤65K；
- n) 噪 声 水 平：≤50dB
- o) 可实现以下功能
 - 1) 内部由嵌入式触摸屏控制, 操作功能得到优化, 操作简单
 - 2) 自动扫频, 寻找谐振点. 频率范围 20-300Hz, 可手动设置扫频范围, 扫频最大耗时 3 分钟(全频扫). 频率分辨率 0.1Hz
 - 3) 自动试验, 用户可设置试验程序, 系统自动按设置的程序完成试验过程
 - 4) 自动试验时, 自动跟踪系统的谐振状态, 当谐振状态发生变化, 超过设置的区域时, 系统自动跟踪谐振点. 在整个过程中保证系统工作在最优出力状态, 调频时绘制频率电压曲线。
 - 5) 耐压时自动跟踪电压, 电压正常波动时自动调整电压到目标电压, 由用户根据试验情况进行操作
 - 6) 全压输出保护：在调压过程中, 严格保证变频电源不会全电压输出

- 7) 软件经过严格模拟运行检验, 运行安全、稳定、可靠
- 8) 自动保存试验数据, 数据查询功能, 根据查询条件查询以往的试验数据;
- 9) 液晶显示屏可显示电源电压和电流; 高压输出的频率、电压、电流
- 10) 保护功能: 具有断电、过流、过压及闪络保护功能;
 - a) 过电压保护: 可人工设定过电压保护值; 当整套装置的输出电压达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - b) 过电流保护: 可人工设定过电流保护值; 当整套装置的输出电流达到保护整定值时, 自动切除整套装置
 - c) 击穿保护: 具有放电或闪络保护功能, 当高压侧发生对地闪络时, 自动切除整套装置。不会对试验设备和人身造成伤害, 变频电源内电子元件不会击穿
 - d) 断电保护: 试验电源断电后, 装置能快速保护
- 11) 变频电源内部结构及其各元器件在经过正常的公路、铁路运输后, 相互位置不变, 不损坏, 紧固件不松动
- 12) 外观及操作界面充分采用人性化设计, 美观大方, 操作简便
- 13) 重量约 85kg;

3. 高压电抗器 DK-90kVA/40kV

8 节

- a) 额定容量: 90kVA;
- b) 额定电压: 40kV;
- c) 额定电流: 2.25A;
- d) 电感量: 64H/单节;
- e) 品质因素: $Q \geq 30$ ($f=45\text{Hz}$);
- f) 结构: 干式;
- g) 重量: 约 80kg;

4. 电容分压器 FR-50 kV -3000pF

1 套

- a) 额定电压: 50kV;
- b) 高压电容量: 3000pF
- c) 介质损耗: $\text{tg } \sigma \leq 0.5\%$;
- d) 分压比: 1000: 1

e) 测量精度：有效值 1.5 级；

f) 重 量：10kg；

七、供货清单一览表

（一）配置设备一览表

序号	设备名称	型号及规格	单位	数量	备注
1	激励变压器	JLB-90kVA/5kV/0.4kV	台	1	
2	变频电源	DAXZ-BP -F-90kW/380V	台	1	
3	高压电抗器	DK-90kVA/40kV	台	8	
4	电容分压器	FR-50kV/3000pF	套	1	
5	试验连接线		套	1	

（二）相关资料一览表

序号	资料名称	单位	数量	备注
1	出厂试验报告	份	1	
2	成套装置使用说明书	份	1	
3	产品合格证和用户意见卡	套	1	